

栃木県立博物館収蔵庫に設置する什器の入札に係る質問及び回答

回答日：令和 2(2020)年 7 月 3 日

番号	質問内容	回答内容
1	<p>植物標本庫（什器内訳書 No.1）について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 防虫剤用引出しについてプラスチック製で、保管庫中央、上下に 4 か所でのよろしいか。</li> <li>・ 標本箱の保存を考慮し棚板は上下通気のため通気孔を設けてよろしいか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ プラスチック製で可。</li> <li>保管庫中央、上下 4 か所の配置可。ただし、標本（幅 30cm）を入れるスペースは、取り出しが円滑に行える幅が確保されていることが必要。</li> <li>・ 通気孔設置可。</li> </ul>
2	<p>両開扉型地学標本庫（什器内訳書 No.3）について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 上段に設置することを考慮し、天板・側板・背板・底板を 0.7 mm としてよろしいか。</li> <li>・ 本体寸法が W900.2×D449×H880 とあるが、製作を考慮し、W900×D450×H890 としてよろしいか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 0.7mm でも可</li> <li>・ W900×D450×H890 でも可。</li> </ul>
3	<p>引出し型地学標本庫（什器内訳書 No.4）について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 引出しの形状について、引出し型生物標本庫（什器内訳書 No.5）と同仕様の引き手（ABS 樹脂）及び品名差（名刺差）を取り付けとしてよろしいか。</li> <li>・ 本体寸法が W900.2×D449×H880 とあるが、製作を考慮し、W900×D450×H885 としてよろしいか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 引出し型生物標本庫と同仕様の引き手及び品名差を取付としてよい。</li> <li>・ W900×D450×H885 でも可。</li> </ul>
4	<p>鍵について</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 植物標本庫（什器内訳書 No.1）、昆虫標本箱収納庫（什器内訳書 No.2）、両開扉型地学標本庫（什器内訳書 No.3）の開き戸については鍵付きとしてよろしいか。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ いずれも鍵付きとしてよい。</li> </ul>